

20261130000084

CALIDAD DEL AGUA SUMINISTRADA DURANTE EL MES DE DICIEMBRE AÑO 2025

Aguas de Malambo, cumpliendo con la Resolución 2115 de 2007, emanado del Ministerio de la Protección Social, suministró durante el mes de diciembre de 2025 en el municipio de Malambo - Atlántico agua apta para el consumo humano, con las siguientes características organolépticas, físico- químicas y bacteriológicas del promedio ponderado de la red de distribución:

Promedio Parámetros Organolépticos			
Parámetro	Unidades	Valor exigido por Ministerio de Protección Social. Res. 2115 de 2007	Calidad Promedio Suministrada
Olor		Aceptable	Aceptable
Sustancias Flotantes		Ausentes	Ausentes
Promedio Parámetros Físico - Químicos			
Parámetro	Unidades	Valor exigido por Ministerio Protección Social. Res. 2115 /07.	Calidad Promedio Suministrada
Alcalinidad Total	mg/l CaCO3	≤100 mg/l	54.78
Aluminio	mg/L AL3+	≤0,2 mg/l	0.091
Cloro Residual Libre	mg/l Cl2	0,3 - 2,0 mg/l	0.98
Cloruros	mg/l Cl-	≤250 mg/l	19.24
Color Verdadero	UPC	g≤15 UPC	5
Dureza Total	mg/l CaCO3	30 a 160 mg/l	69.8
Hierro	mg/l Fe	≤3 mg/l	0.040
Nitratos	mg/l N-NO3	≤ 10 mg/l	3.590
Nitritos	mg/l N-NO2	≤0,1 mg/l	0.002
pH	UND	6,5 - 9,0 und.	7.21
Sulfatos	mg/l SO4	≤250 mg/l	8.78
Turbiedad	NTU	≤2 NTU	1.02
Porcentaje Aceptabilidad Bacteriológica			
Parámetro	Unidades	Valor exigido por Ministerio Protección Social. Res. 2115 /07.	Calidad Promedio Suministrada
Coliformes Totales	UFC /100 cm3	Ausencia	Ausencia
Coliformes Fecales	UFC /100 cm3	Ausencia	Ausencia


FERNANDO MENDOZA DAZA

Jefe de operación y mantenimiento (e)
Aguas de Malambo S.A. E.S.P.

Aguas de Malambo – NIT 900.409.332-2

Calle 4A Cr 1 Esquina, Planta de Potabilización el Tesoro Malambo – Atlántico, Colombia

Teléfono: (604) 3763612

<http://www.grupo-epm.com/aguasdemalambo/home.aspx>