

**CALIDAD DEL AGUA SUMINISTRADA DURANTE EL  
MES DE MAYO AÑO 2026**

Aguas de Malambo, cumpliendo con la Resolución 2115 de 2007, emanado del Ministerio de la Protección Social, suministró durante el mes de mayo de 2026 en el municipio de Malambo - Atlántico agua apta para el consumo humano, con las siguientes características organolépticas, físico- químicas y bacteriológicas del promedio ponderado de la red de distribución:

<b>Promedio Parámetros Organolépticos</b>			
Parámetro	Valor exigido por Ministerio de Protección Social. Res. 2115 de 2007		Calidad Promedio Suministrada
Olor	Aceptable		Aceptable
Sustancias Flotantes	Ausentes		Ausentes
<b>Promedio Parámetros Físico - Químicos</b>			
Parámetro	Unidades	Valor exigido por Ministerio Protección Social. Res. 2115 /07.	Calidad Promedio Suministrada
Alcalinidad Total	mg/l CaCO3	≤100 mg/l	70.94
Aluminio	mg/L AL3+	≤0,2 mg/l	0.085
Cloro Residual Libre	mg/l Cl2	0,3 - 2,0 mg/l	1.19
Cloruros	mg/l Cl-	≤250 mg/l	13.02
Color Verdadero	UPC	g≤15 UPC	5
Dureza Total	mg/l CaCO3	30 a 160 mg/l	81.08
Hierro	mg/l Fe	≤3 mg/l	0.022
Nitratos	mg/l N-NO3	≤ 10 mg/l	1.961
Nitritos	mg/l N-NO2	≤0,1 mg/l	0.050
pH	UND	6,5 - 9,0 und.	7.36
Sulfatos	mg/l SO4	≤250 mg/l	14.70
Turbiedad	NTU	≤2 NTU	1.27
<b>Porcentaje Aceptabilidad Bacteriológica</b>			
Parámetro	Unidades	Valor exigido por Ministerio Protección Social. Res. 2115 /07.	Calidad Promedio Suministrada
Coliformes Totales	UFC /100 cm3	Ausencia	Ausencia
Coliformes Fecales	UFC /100 cm3	Ausencia	Ausencia

**VICTOR GARCIA AGUIRRE**

Jefe de operación y mantenimiento  
Aguas de Malambo S.A. E.S.P.

