20221130001874

CALIDAD DEL AGUA SUMINISTRADA DURANTE EL MES DE OCTUBRE AÑO 2022

Aguas de Malambo, cumpliendo con la Resolución 2115 de 2007, emanado del Ministerio de la Protección Social, suministró durante el mes de octubre de 2022 en el municipio de Malambo - Atlántico agua apta para el consumo humano, con las siguientes características organolépticas, físico- químicas y bacteriológicas del promedio ponderado de la red de distribución:

Promedio Parámetros Organolépticos			
Parámetro	Valor exigido por Ministerio de Protección Social. Res. 2115 de 2007		Calidad Promedio Suministrada
Olor	Aceptable		Aceptable
Sustancias Flotantes	Ausentes		Ausentes
Promedio Parámetros Físico - Químicos			
Parámetro	Unidades	Valor exigido por Ministerio Protección Social. Res. 2115 /07.	Calidad Promedio Suministrada
Alcalinidad Total	mg/l CaCO3	≤100 mg/l	47,69
Aluminio	mg/L AL3+	≤0,2 mg/l	0,082
Cloro Residual Libre	mg/l Cl2	0,3 - 2,0 mg/l	1,03
Cloruros	mg/l Cl-	≤250 mg/l	12,61
Color Verdadero	UPC	g≤15 UPC	5
Dureza Total	mg/l CaCO3	30 a 160 mg/l	56,59
Hierro	mg/l Fe	≤3 mg/l	0,031
Nitratos	mg/l N-NO3	≤ 10 mg/l	0,203
Nitritos	mg/l N-NO2	≤0,1 mg/l	0,001
pH	UND	6,5 - 9,0 und.	7,46
Sulfatos	mg/l SO4	≤250 mg/l	4,30
Turbiedad	NTU	≤2 NTU	0,83
Porcentaje Aceptabilidad Bacteriológica			
Parámetro	Unidades	Valor exigido por Ministerio Protección Social. Res. 2115 /07.	Calidad Promedio Suministrada
Coliformes Totales	UFC /100 cm3	Ausencia	Ausencia
Coliformes Fecales	UFC /100 cm3	Ausencia	Ausencia

VICTOR ANDRES GARCIA AGUIRRE
Jefe de Operación y Mantenimiento
Aguas de Malambo S.A. E.S.P.