

AGUAS REGIONALES EPM S.A E.S.P
Calle 97 A No.104-13 Barrio el Humedal 8286655

CALIDAD DEL AGUA POTABLE SUMINISTRADA

MUNICIPIO DE SANTAFE DE ANTIOQUIA

Agua de Red de Distribución. Valores de referencia según Decreto 1575, resolución 2115 de 2007
 IRCA Máximo permisible 5,00
 IRCA: 0 Nivel de Riesgo por IRCA: Sin riesgo

Muestreo:

Desde: 2024/07/1

Hasta: 2024/07/31

Parámetros	Unidades	Número de muestras	Máximo	Mínimo	Promedio	Valor de referencia
ANÁLISIS FÍSICOQUÍMICOS						
Alcalinidad, CaCO ₃	mg/L	3	102.30	31.00	77.6	Máx. 200
Cloro residual, Cl ₂	mg/L	34	1.80	1.40	1.63	0.3 a 2.0
Cloruros	mg/L	3	6.70	5.90	6.33	Máx. 250
Color	UC	33	10.00	2.00	3.33	Máx. 15
Dureza total, CaCO ₃	mg/L	3	113.30	94.20	105.63	Máx. 300
Nitratos, NO ₃ ⁻	mg/L	2	0.7	0.7	0.7	Máx.10
Nitritos, NO ₂ ⁻	mg/L	2	0.02	0.02	0.02	Máx. 0.1
Sulfatos, SO ₄ ⁻	mg/L	2	26.1	25.4	25.8	Máx.250
Turbiedad	UNT	34	1.30	0.10	0.36	Máx. 2
pH	Unidades pH	34	8.90	7.00	8.17	6.5 a 9.0
ANÁLISIS METALES						
Aluminio, Al	mg/L	3	0.07	0.07	0.07	Máx. 0.2
Hierro total, Fe	mg/L	3	0.06	0.06	0.06	Máx. 0.3
ANÁLISIS MICROBIOLÓGICOS						
			Contaminadas		Valor de referencia	
Coliformes totales	mic-org/100mL	33	0		0 mic-org/100mL	
Escherichia coli	mic-org/100mL	33	0		0 mic-org/100mL	

Notas:

El presente documento de calidad del agua hace referencia a las muestras analizadas en las fechas indicadas
 Los parámetros cloro residual y pH fueron medidos en campo por el contratista

AGUAS REGIONALES EPM S.A E.S.P
Calle 97 A No.104-13 Barrio el Humedal 8286655

CALIDAD DEL AGUA POTABLE SUMINISTRADA

MUNICIPIO DE SAN JERÓNIMO

Agua de Red de Distribución. Valores de referencia según Decreto 1575, resolución 2115 de 2007
 IRCA Máximo permisible 5,00
 IRCA: 0 Nivel de Riesgo por IRCA: Sin riesgo

Muestreo:

Desde: 2024/07/1

Hasta: 2024/07/31

Parámetros	Unidades	Número de muestras	Máximo	Mínimo	Promedio	Valor de referencia
ANÁLISIS FÍSICOQUÍMICOS						
Alcalinidad, CaCO ₃	mg/L	2	36.3	32.3	34.3	Máx. 200
Cloro residual, Cl ₂	mg/L	19	1.6	1.1	1.36	0.3 a 2.0
Cloruros	mg/L	2	5.10	4.40	4.75	Máx. 250
Color	UC	19	4.0	2.0	2.3	Máx. 15
Dureza total, CaCO ₃	mg/L	2	33.4	29.4	31.4	Máx. 300
Nitratos, NO ₃ ⁻	mg/L	1	0.9	0.9	0.9	Máx.10
Nitritos, NO ₂ ⁻	mg/L	1	0.02	0.02	0.02	Máx. 0.1
Sulfatos, SO ₄ ⁻	mg/L	1	4.2	4.2	4.2	Máx.250
Turbiedad	UNT	19	0.60	0.10	0.23	Máx. 2
pH	Unidades pH	19	8.30	7.00	7.62	6.5 a 9.0
ANÁLISIS METALES						
Aluminio, Al	mg/L	2	0.070	0.070	0.070	Máx. 0.2
Hierro total, Fe	mg/L	2	0.06	0.06	0.06	Máx. 0.3
ANÁLISIS MICROBIOLÓGICOS						
			Contaminadas	Valor de referencia		
Coliformes totales	mic-org/100mL	18	0	0 mic-org/100mL		
Escherichia coli	mic-org/100mL	18	0	0 mic-org/100mL		

Notas:

El presente documento de calidad del agua hace referencia a las muestras analizadas en las fechas indicadas
 Los parámetros cloro residual y pH fueron medidos en campo por el contratista

AGUAS REGIONALES EPM S.A E.S.P
Calle 97 A No.104-13 Barrio el Humedal 8286655

CALIDAD DEL AGUA POTABLE SUMINISTRADA

MUNICIPIO DE SOPETRÁN

Agua de Red de Distribución. Valores de referencia según Decreto 1575, resolución 2115 de 2007
 IRCA Máximo permisible 5,00
 IRCA: 0 Nivel de Riesgo por IRCA: Sin riesgo

Muestreo:

Desde: 2024/07/1

Hasta: 2024/07/31

Parámetros	Unidades	Número de muestras	Máximo	Mínimo	Promedio	Valor de referencia
ANÁLISIS FÍSICOQUÍMICOS						
Alcalinidad, CaCO ₃	mg/L	2	13.70	11.50	12.6	Máx. 200
Cloro residual, Cl ₂	mg/L	18	1.50	1.00	1.30	0.3 a 2.0
Cloruros	mg/L	2	6.10	4.60	5.35	Máx. 250
Color	UC	18	2.00	2.00	2.00	Máx. 15
Nitratos, NO ₃ ⁻	mg/L	1	0.7	0.7	0.7	Máx.10
Nitritos, NO ₂ ⁻	mg/L	1	0.02	0.02	0.02	Máx. 0.1
Sulfatos, SO ₄ ⁻	mg/L	1	7.7	7.7	7.7	Máx.250
Turbiedad	UNT	18	0.55	0.10	0.24	Máx. 2
Dureza total, CaCO ₃	mg/L	2	20.20	19.40	19.8	Máx. 300
pH	Unidades pH	18	7.90	6.60	7.34	6.5 a 9.0
ANÁLISIS METALES						
Aluminio, Al	mg/L	2	0.07	0.07	0.07	Máx. 0.2
Hierro total, Fe	mg/L	1	0.06	0.06	0.06	Máx. 0.3
ANÁLISIS MICROBIOLÓGICOS						
			Contaminadas	Valor de referencia		
Coliformes totales	mic-org/100mL	18	0	0 mic-org/100mL		
Escherichia coli	mic-org/100mL	18	0	0 mic-org/100mL		

Notas:

El presente documento de calidad del agua hace referencia a las muestras analizadas en las fechas indicadas
 Los parámetros cloro residual y pH fueron medidos en campo por el contratista

AGUAS REGIONALES EPM S.A E.S.P
Calle 97 A No.104-13 Barrio el Humedal 8286655
CALIDAD DEL AGUA POTABLE SUMINISTRADA
MUNICIPIO DE OLAYA

Agua de Red de Distribución. Valores de referencia según Decreto 1575, resolución 2115 de 2007
 IRCA Máximo permisible 5,00
 IRCA: 0 Nivel de Riesgo por IRCA: Sin riesgo

Muestreo:

Desde: 2024/07/1

Hasta: 2024/07/31

Parámetros	Unidades	Número de muestras	Máximo	Mínimo	Promedio	Valor de referencia
ANÁLISIS FÍSICOQUÍMICOS						
Alcalinidad, CaCO ₃	mg/L	1	98.40	98.40	98.4	Máx. 200
Cloro residual, Cl ₂	mg/L	5	1.80	1.00	1.26	0.3 a 2.0
Cloruros	mg/L	1	5.10	5.10	5.10	Máx. 250
Color	UC	5	4.00	2.00	2.60	Máx. 15
Nitratos, NO ₃ ⁻	mg/L	1	0.7	0.7	0.7	Máx.10
Nitritos, NO ₂ ⁻	mg/L	1	0.02	0.02	0.02	Máx. 0.1
Sulfatos, SO ₄ ⁻	mg/L	1	63.9	63.9	63.9	Máx.250
Turbiedad	UNT	5	0.40	0.15	0.26	Máx. 2
Dureza total, CaCO ₃	mg/L	1	153.80	153.80	153.8	Máx. 300
pH	Unidades pH	5	8.70	7.50	8.18	6.5 a 9.0
ANÁLISIS METALES						
Aluminio, Al	mg/L	2	0.07	0.07	0.07	Máx. 0.2
Hierro total, Fe	mg/L	1	0.06	0.06	0.06	Máx. 0.3
ANÁLISIS MICROBIOLÓGICOS						
			Contaminadas		Valor de referencia	
Coliformes totales	mic-org/100mL	5	0		0 mic-org/100mL	
Escherichia coli	mic-org/100mL	5	0		0 mic-org/100mL	

Notas:

El presente documento de calidad del agua hace referencia a las muestras analizadas en las fechas indicadas
 Los parámetros cloro residual y pH fueron medidos en campo por el contratista

AGUAS REGIONALES EPM S.A E.S.P
Calle 97 A No.104-13 Barrio el Humedal 8286655

CALIDAD DEL AGUA POTABLE SUMINISTRADA

CORREGIMIENTO DE SUCRE - OLAYA

Agua de Red de Distribución. Valores de referencia según Decreto 1575, resolución 2115 de 2007
 IRCA Máximo permisible 5,00
 IRCA: 0 Nivel de Riesgo por IRCA: Sin riesgo

Muestreo:

Desde: 2024/07/1

Hasta: 2024/07/31

Parámetros	Unidades	Número de muestras	Máximo	Mínimo	Promedio	Valor de referencia
ANÁLISIS FÍSICOQUÍMICOS						
Alcalinidad, CaCO ₃	mg/L	1	102.70	102.70	102.7	Máx. 200
Cloro residual, Cl ₂	mg/L	5	1.50	1.30	1.36	0.3 a 2.0
Cloruros	mg/L	1	7.00	7.00	7.00	Máx. 250
Color	UC	4	3.00	2.00	2.25	Máx. 15
Nitratos, NO ₃ ⁻	mg/L	1	3.7	3.7	3.7	Máx.10
Nitritos, NO ₂ ⁻	mg/L	1	0.02	0.02	0.02	Máx. 0.1
Sulfatos, SO ₄ ⁻	mg/L	1	51.5	51.5	51.5	Máx.250
Turbiedad	UNT	4	1.00	0.30	0.53	Máx. 2
Dureza total, CaCO ₃	mg/L	1	134.20	134.20	134.2	Máx. 300
pH	Unidades pH	5	8.90	7.60	8.38	6.5 a 9.0
ANÁLISIS METALES						
Aluminio, Al	mg/L	2	0.07	0.07	0.07	Máx. 0.2
Hierro total, Fe	mg/L	1	0.06	0.06	0.06	Máx. 0.3
ANÁLISIS MICROBIOLÓGICOS						
			Contaminadas	Valor de referencia		
Coliformes totales	mic-org/100mL	5	0	0 mic-org/100mL		
Escherichia coli	mic-org/100mL	5	0	0 mic-org/100mL		

Notas:

El presente documento de calidad del agua hace referencia a las muestras analizadas en las fechas indicadas
 Los parámetros cloro residual y pH fueron medidos en campo por el contratista

AGUAS REGIONALES EPM S.A E.S.P
Calle 97 A No.104-13 Barrio el Humedal 8286655

CALIDAD DEL AGUA POTABLE SUMINISTRADA

MUNICIPIO DE APARTADÓ

Agua de Red de Distribución. Valores de referencia según Decreto 1575, resolución 2115 de 2007

IRCA Máximo permisible 5,00

IRCA: 0 Nivel de Riesgo por IRCA: Sin riesgo

Muestreo:

Desde: 2024/07/1

Hasta: 2024/07/31

Parámetros	Unidades	Número de muestras	Máximo	Mínimo	Promedio	Valor de referencia
ANÁLISIS FÍSICOQUÍMICOS						
Alcalinidad, CaCO ₃	mg/L	8	149.98	60.02	118.79	Máx. 200
Cloro residual, Cl ₂	mg/L	96	1.98	0.6	1.6	0.3 a 2.0
Cloruros, Cl ⁻	mg/L	8	29.9	12.04	18.81	Máx. 250
Color	UC	62	4.74	3.00	3.1	Máx. 15
Nitratos, NO ₃ ⁻	mg/L	8	8.8	0.4	1.8	Máx.10
Nitritos, NO ₂ ⁻	mg/L	8	0.01	0.01	0.01	Máx. 0.1
Sulfatos, SO ₄ ⁻	mg/L	8	44.2	28.9	38.9	Máx.250
Turbiedad	UNT	62	0.99	0.11	0.33	Máx. 2
pH	Unidades pH	62	8.49	7.42	7.94	6.5 a 9.0
ANÁLISIS METALES						
Aluminio, Al	mg/L	8	0.05	0.05	0.05	Máx. 0.2
Hierro total, Fe	mg/L	8	0.08	0.08	0.080	Máx. 0.3
ANÁLISIS MICROBIOLÓGICOS						
			Contaminadas		Valor de referencia	
Coliformes totales	mic-org/100mL	93	0		0 mic-org/100mL	
Escherichia coli	mic-org/100mL	93	0		0 mic-org/100mL	

Notas:

El presente documento de calidad del agua hace referencia a las muestras analizadas en las fechas indicadas
 Los parámetros cloro residual y pH fueron medidos en campo por el contratista

AGUAS REGIONALES EPM S.A E.S.P
Calle 97 A No.104-13 Barrio el Humedal 8286655

CALIDAD DEL AGUA POTABLE SUMINISTRADA

MUNICIPIO DE TURBO

Agua de Red de Distribución. Valores de referencia según Decreto 1575, resolución 2115 de 2007

IRCA Máximo permisible 5,00

IRCA: 1.39 Nivel de Riesgo por IRCA: Sin riesgo

Muestreo:

Desde: 2024/07/1

Hasta: 2024/07/31

Parámetros	Unidades	Número de muestras	Máximo	Mínimo	Promedio	Valor de referencia
ANÁLISIS FÍSICOQUÍMICOS						
Alcalinidad, CaCO ₃	mg/L	2	188.91	102.86	145.89	Máx. 200
Cloro residual, Cl ₂	mg/L	37	1.95	0.41	1.15	0.3 a 2.0
Cloruros, Cl ⁻	mg/L	2	40.42	37.91	39.16	Máx. 250
Color	UC	31	12.9	3.05	7.48	Máx. 15
Nitratos, NO ₃ ⁻	mg/L	2	1.00	0.53	0.77	Máx.10
Nitritos, NO ₂ ⁻	mg/L	2	0.01	0.01	0.01	Máx. 0.1
Sulfatos, SO ₄ ⁻	mg/L	2	137.91	134.52	136.22	Máx.250
Turbiedad	UNT	31	1.23	0.15	0.62	Máx. 2
pH	Unidades pH	31	8.36	7.52	8.02	6.5 a 9.0
ANÁLISIS METALES						
Aluminio, Al	mg/L	2	0.05	0.05	0.05	Máx. 0.2
Hierro total, Fe	mg/L	2	0.08	0.08	0.08	Máx. 0.3
ANÁLISIS MICROBIOLÓGICOS						
			Contaminadas	Valor de referencia		
Coliformes totales	mic-org/100mL	36	1	0 mic-org/100mL		
Escherichia coli	mic-org/100mL	36	1	0 mic-org/100mL		

Notas:

El presente documento de calidad del agua hace referencia a las muestras analizadas en las fechas indicadas
 Los parámetros cloro residual y pH fueron medidos en campo por el contratista

AGUAS REGIONALES EPM S.A E.S.P
Calle 97 A No.104-13 Barrio el Humedal 8286655

CALIDAD DEL AGUA POTABLE SUMINISTRADA

MUNICIPIO DE CHIGORODÓ

Agua de Red de Distribución. Valores de referencia según Decreto 1575, resolución 2115 de 2007

IRCA Máximo permisible 5,00

IRCA: 1.23 Nivel de Riesgo por IRCA: Sin riesgo

Muestreo:

Desde: 2024/07/1

Hasta: 2024/07/31

Parámetros	Unidades	Número de muestras	Máximo	Mínimo	Promedio	Valor de referencia
ANÁLISIS FÍSICOQUÍMICOS						
Alcalinidad, CaCO ₃	mg/L	2	93.91	77.53	85.72	Máx. 200
Cloro residual, Cl ₂	mg/L	36	1.8	0.6	1.18	0.3 a 2.0
Cloruros, Cl ⁻	mg/L	2	9.68	8.04	8.86	Máx. 250
Color	UC	31	8.4	3	3.8	Máx. 15
Nitratos, NO ₃ ⁻	mg/L	2	1.00	0.44	0.72	Máx.10
Nitritos, NO ₂ ⁻	mg/L	2	0.01	0.01	0.01	Máx. 0.1
Sulfatos, SO ₄ ⁻	mg/L	2	74.24	10	42.12	Máx.250
Turbiedad	UNT	31	1.29	0.19	0.64	Máx. 2
pH	Unidades pH	31	8.33	7.4	7.87	6.5 a 9.0
ANÁLISIS METALES						
Aluminio, Al	mg/L	2	0.05	0.05	0.05	Máx. 0.2
Hierro total, Fe	mg/L	2	0.08	0.08	0.08	Máx. 0.3
ANÁLISIS MICROBIOLÓGICOS						
			Contaminadas		Valor de referencia	
Coliformes totales	mic-org/100mL	36	1		0 mic-org/100mL	
Escherichia coli	mic-org/100mL	36	1		0 mic-org/100mL	

Notas:

El presente documento de calidad del agua hace referencia a las muestras analizadas en las fechas indicadas
 Los parámetros cloro residual y pH fueron medidos en campo por el contratista

AGUAS REGIONALES EPM S.A E.S.P
Calle 97 A No.104-13 Barrio el Humedal 8286655

CALIDAD DEL AGUA POTABLE SUMINISTRADA

MUNICIPIO DE CAREPA

Agua de Red de Distribución. Valores de referencia según Decreto 1575, resolución 2115 de 2007

IRCA Máximo permisible 5,00

IRCA: 0.55 Nivel de Riesgo por IRCA: Sin riesgo

Muestreo:

Desde: 2024/07/1

Hasta: 2024/07/31

Parámetros	Unidades	Número de muestras	Máximo	Mínimo	Promedio	Valor de referencia
ANÁLISIS FÍSICOQUÍMICOS						
Alcalinidad, CaCO ₃	mg/L	2	95.47	89.29	92.38	Máx. 200
Cloro residual, Cl ₂	mg/L	35	1.64	0.8	1.22	0.3 a 2.0
Cloruros, Cl ⁻	mg/L	2	5.03	4.32	4.68	Máx. 250
Color	UC	31	6.5	3	3.26	Máx. 15
Nitratos, NO ₃ ⁻	mg/L	2	1.00	0.44	0.72	Máx.10
Nitritos, NO ₂ ⁻	mg/L	2	0.01	0.003	0.006	Máx. 0.1
Sulfatos, SO ₄ ⁻	mg/L	2	11.99	10	11	Máx.250
Turbiedad	UNT	31	1.13	0.12	0.40	Máx. 2
pH	Unidades pH	30	8.38	7.35	7.84	6.5 a 9.0
ANÁLISIS METALES						
Aluminio, Al	mg/L	2	0.05	0.05	0.05	Máx. 0.2
Hierro total, Fe	mg/L	2	0.08	0.08	0.08	Máx. 0.3
ANÁLISIS MICROBIOLÓGICOS						
			Contaminadas	Valor de referencia		
Coliformes totales	mic-org/100mL	35	1	0 mic-org/100mL		
Escherichia coli	mic-org/100mL	35	0	0 mic-org/100mL		

Notas:

El presente documento de calidad del agua hace referencia a las muestras analizadas en las fechas indicadas
 Los parámetros cloro residual y pH fueron medidos en campo por el contratista

AGUAS REGIONALES EPM S.A E.S.P
Calle 97 A No.104-13 Barrio el Humedal 8286655

CALIDAD DEL AGUA POTABLE SUMINISTRADA

MUNICIPIO DE MUTATÁ

Agua de Red de Distribución. Valores de referencia según Decreto 1575, resolución 2115 de 2007
 IRCA Máximo permisible 5,00
 IRCA: 0 Nivel de Riesgo por IRCA: Sin riesgo

Muestreo:

Desde: 2024/07/1

Hasta: 2024/07/31

Parámetros	Unidades	Número de muestras	Máximo	Mínimo	Promedio	Valor de referencia
ANÁLISIS FÍSICOQUÍMICOS						
Cloro residual, Cl ₂	mg/L	3	1.1	0.8	0.97	0.3 a 2.0
Color	UC	3	3.93	3	3.31	Máx. 15
Turbiedad	UNT	3	0.63	0.24	0.43	Máx. 2
pH	Unidades pH	3	8.06	7.67	7.88	6.5 a 9.0
ANÁLISIS MICROBIOLÓGICOS						
			Contaminadas		Valor de referencia	
Coliformes totales	mic-org/100mL	3	0		0 mic-org/100mL	
Escherichia coli	mic-org/100mL	3	0		0 mic-org/100mL	

Notas:

El presente documento de calidad del agua hace referencia a las muestras analizadas en las fechas indicadas
 Los parámetros cloro residual y pH fueron medidos en campo por el contratista

AGUAS REGIONALES EPM S.A E.S.P
Calle 97 A No.104-13 Barrio el Humedal 8286655

CALIDAD DEL AGUA POTABLE SUMINISTRADA

MUNICIPIO NUEVO BELÉN DE BAJIRÁ

Agua de Red de Distribución. Valores de referencia según Decreto 1575, resolución 2115 de 2007

IRCA Máximo permisible 5,00

IRCA: 0 Nivel de Riesgo por IRCA: Sin riesgo

Muestreo:

Desde: 2024/07/1

Hasta: 2024/07/31

Parámetros	Unidades	Número de muestras	Máximo	Mínimo	Promedio	Valor de referencia
ANÁLISIS FÍSICOQUÍMICOS						
Cloro residual, Cl ₂	mg/L	4	1.5	1.2	1.4	0.3 a 2.0
Color	UC	3	5.32	3	4.01	Máx. 15
Turbiedad	UNT	3	1.07	0.58	0.81	Máx. 2
pH	Unidades pH	3	7.93	7.56	7.76	6.5 a 9.0
ANÁLISIS MICROBIOLÓGICOS						
			Contaminadas		Valor de referencia	
Coliformes totales	mic-org/100mL	3	0		0 mic-org/100mL	
Escherichia coli	mic-org/100mL	3	0		0 mic-org/100mL	

Notas:

El presente documento de calidad del agua hace referencia a las muestras analizadas en las fechas indicadas

Los parámetros cloro residual y pH fueron medidos en campo por el contratista

AGUAS REGIONALES EPM S.A E.S.P
Calle 97 A No.104-13 Barrio el Humedal 8286655

CALIDAD DEL AGUA POTABLE SUMINISTRADA

CORREGIMIENTO EL REPOSO - APARTADÓ

Agua de Red de Distribución. Valores de referencia según Decreto 1575, resolución 2115 de 2007
 IRCA Máximo permisible 5,00
 IRCA: 0 Nivel de Riesgo por IRCA: Sin riesgo

Muestreo:

Desde: 2024/07/1

Hasta: 2024/07/31

Parámetros	Unidades	Número de muestras	Máximo	Mínimo	Promedio	Valor de referencia
ANÁLISIS FÍSICOQUÍMICOS						
Alcalinidad, CaCO ₃	mg/L	1	184.87	184.87	184.87	Máx. 200
Cloro residual, Cl ₂	mg/L	3	1.64	0.67	1.25	0.3 a 2.0
Cloruros, Cl ⁻	mg/L	1	24.89	24.89	24.89	Máx. 250
Color	UC	3	8.62	4.30	7.1	Máx. 15
Nitratos, NO ₃ ⁻	mg/L	1	1.0	1.0	1.0	Máx.10
Nitritos, NO ₂ ⁻	mg/L	1	0.01	0.01	0.01	Máx. 0.1
Sulfatos, SO ₄ ⁻	mg/L	1	10.0	10.0	10.0	Máx.250
Turbiedad	UNT	3	0.32	0.11	0.22	Máx. 2
pH	Unidades pH	3	7.53	7.33	7.41	6.5 a 9.0
ANÁLISIS METALES						
Aluminio, Al	mg/L	1	0.05	0.05	0.05	Máx. 0.2
Hierro total, Fe	mg/L	1	0.08	0.08	0.080	Máx. 0.3
ANÁLISIS MICROBIOLÓGICOS						
			Contaminadas		Valor de referencia	
Coliformes totales	mic-org/100mL	3	0		0 mic-org/100mL	
Escherichia coli	mic-org/100mL	3	0		0 mic-org/100mL	

Notas:

El presente documento de calidad del agua hace referencia a las muestras analizadas en las fechas indicadas
 Los parámetros cloro residual y pH fueron medidos en campo por el contratista