AGUAS REGIONALES EPM S.A E.S.P
Calle 97 A No.104-13 Barrio el Humedal 8286655

CALIDAD DEL AGUA POTABLE SUMINISTRADA

MUNICIPIO DE SANTAFE DE ANTIOQUIA

Agua de Red de Distribución. Valores de referencia según Decreto 1575, resolución 2115 de 2007
IRCA Máximo permisible 5,00
IRCA: 0.58 Nivel de Riesgo por IRCA: Sin riesgo

Muestreo:

Desde: 1/05/2025 Hasta: 31/05/2025

Parámetros	Unidades	Número de muestras	Máximo	Mínimo	Promedio	Valor de referencia
ANÁLISIS FISICOQUÍMICOS						
Alcalinidad, $CaCO_3$	mg/L	3	80,3	57,8	71,87	Máx. 200
Cloro residual, Cl_2	mg/L	33	2	1,30	1,67	0.3 a 2.0
Cloruros, Cl^-	mg/L	3	12,23	5,42	8,07	Máx. 250
Color	UC	33	12,0	2,0	3,30	Máx. 15
Dureza total, $CaCO_3$	mg/L	3	86,2	80,5	82,77	Máx. 300
Nitratos, NO_3^-	mg/L	3	0,92	0,84	0,89	Máx.10
Sulfatos, SO_4^-	mg/L	3	17,10	13,55	15,67	Máx.250
Turbiedad	UNT	33	0,90	0,10	0,28	Máx. 2
pH	Unidades pH	33	8,40	7,30	7,75	6.5 a 9.0
ANÁLISIS METALES						
Aluminio, Al	mg/L	3	0,07	0,07	0,07	Máx. 0.2
Hierro total, Fe	mg/L	3	0,06	0,06	0,06	Máx. 0.3
ANÁLISIS MICROBIOLÓGICOS						
			Contaminadas		**Valor de referencia**	
Coliformes totales	mic-org/100mL	33	1		0 mic-org/100mL	
Escherichia coli	mic-org/100mL	33	0		0 mic-org/100mL	

Notas:

El presente documento de calidad del agua hace referencia a las muestras analizadas en las fechas indicadas

Los parámetros cloro residual y pH fueron medidos en campo por el contratista

AGUAS REGIONALES EPM S.A E.S.P
Calle 97 A No.104-13 Barrio el Humedal 8286655

CALIDAD DEL AGUA POTABLE SUMINISTRADA

MUNICIPIO DE SAN JERÓNIMO

Agua de Red de Distribución. Valores de referencia según Decreto 1575, resolución 2115 de 2007
IRCA Máximo permisible 5,00
IRCA: 0.96 Nivel de Riesgo por IRCA: Sin riesgo

Muestreo:

Desde: 1/05/2025 Hasta: 31/05/2025

Parámetros	Unidades	Número de muestras	Máximo	Mínimo	Promedio	Valor de referencia
ANÁLISIS FISICOQUÍMICOS						
Alcalinidad, $CaCO_3$	mg/L	2	29,2	27,1	28,15	Máx. 200
Cloro residual, Cl_2	mg/L	20	1,60	1,20	1,42	0.3 a 2.0
Cloruros, Cl^-	mg/L	2	4,4	4,28	4,34	Máx. 250
Color	UC	20	5,0	2,0	2,55	Máx. 15
Dureza total, $CaCO_3$	mg/L	2	30,3	25,0	27,65	Máx. 300
Nitratos, NO_3^-	mg/L	2	1,66	1,49	1,57	Máx.10
Nitritos, NO_2^-	mg/L	2	0,019	0,019	0,019	Máx. 0.1
Sulfatos, SO_4^-	mg/L	2	3,84	3,28	3,56	Máx.250
Turbiedad	UNT	20	0,80	0,10	0,29	Máx. 2
pH	Unidades pH	20	7,60	7,10	7,46	6.5 a 9.0
ANÁLISIS METALES						
Aluminio, Al	mg/L	2	0,07	0,07	0,07	Máx. 0.2
Hierro total, Fe	mg/L	2	0,06	0,06	0,06	Máx. 0.3
ANÁLISIS MICROBIOLÓGICOS						
			Contaminadas		**Valor de referencia**	
Coliformes totales	mic-org/100mL	19	1		0 mic-org/100mL	
Escherichia coli	mic-org/100mL	19	0		0 mic-org/100mL	

Notas:

El presente documento de calidad del agua hace referencia a las muestras analizadas en las fechas indicadas
Los parámetros cloro residual y pH fueron medidos en campo por el contratista

AGUAS REGIONALES EPM S.A E.S.P
Calle 97 A No.104-13 Barrio el Humedal 8286655

CALIDAD DEL AGUA POTABLE SUMINISTRADA

MUNICIPIO DE SOPETRÁN

Agua de Red de Distribución. Valores de referencia según Decreto 1575, resolución 2115 de 2007
IRCA Máximo permisible 5,00
IRCA: 0.0 Nivel de Riesgo por IRCA: Sin riesgo

Muestreo:

Desde: 1/05/2025 Hasta: 31/05/2025

Parámetros	Unidades	Número de muestras	Máximo	Mínimo	Promedio	Valor de referencia
ANÁLISIS FISICOQUÍMICOS						
Alcalinidad, $CaCO_3$	mg/L	2	10,00	6,50	8,25	Máx. 200
Cloro residual, Cl_2	mg/L	18	1,5	1,1	1,31	0.3 a 2.0
Cloruros, Cl^-	mg/L	2	7,78	5,32	6,55	Máx. 250
Color	UC	18	2,0	2,00	2,00	Máx. 15
Dureza total, $CaCO_3$	mg/L	2	17,1	16,3	16,7	Máx. 300
Nitratos, NO_3^-	mg/L	2	1,54	1,34	1,44	Máx.10
Nitritos, NO_2^-	mg/L	2	0,019	0,019	0,019	Máx. 0.1
Sulfatos, SO_4^-	mg/L	2	8,34	7,18	7,76	Máx.250
Turbiedad	UNT	18	0,45	0,10	0,23	Máx. 2
pH	Unidades pH	18	7,20	6,80	7,06	6.5 a 9.0
ANÁLISIS METALES						
Aluminio, Al	mg/L	2	0,07	0,07	0,07	Máx. 0.2
Hierro total, Fe	mg/L	2	0,06	0,06	0,06	Máx. 0.3
ANÁLISIS MICROBIOLÓGICOS						
			Contaminadas		**Valor de referencia**	
Coliformes totales	mic-org/100mL	18	0		0 mic-org/100mL	
Escherichia coli	mic-org/100mL	18	0		0 mic-org/100mL	

Notas:

El presente documento de calidad del agua hace referencia a las muestras analizadas en las fechas indicadas

Los parámetros cloro residual y pH fueron medidos en campo por el contratista

AGUAS REGIONALES EPM S.A E.S.P
Calle 97 A No.104-13 Barrio el Humedal 8286655

CALIDAD DEL AGUA POTABLE SUMINISTRADA

MUNICIPIO DE OLAYA

Agua de Red de Distribución. Valores de referencia según Decreto 1575, resolución 2115 de 2007
IRCA Máximo permisible 5,00
IRCA: 0.0 Nivel de Riesgo por IRCA: Sin riesgo

Muestreo:

Desde: 1/05/2025 Hasta: 31/05/2025

Parámetros	Unidades	Número de muestras	Máximo	Mínimo	Promedio	Valor de referencia
ANÁLISIS FISICOQUÍMICOS						
Cloro residual, Cl_2	mg/L	3	1,6	1,4	1,47	0.3 a 2.0
Color	UC	3	3,0	2,00	2,67	Máx. 15
Turbiedad	UNT	3	0,50	0,35	0,40	Máx. 2
pH	Unidades pH	3	7,90	7,80	7,87	6.5 a 9.0
ANÁLISIS MICROBIOLÓGICOS						
			Contaminadas		**Valor de referencia**	
Coliformes totales	mic-org/100mL	3	0		0 mic-org/100mL	
Escherichia coli	mic-org/100mL	3	0		0 mic-org/100mL	

Notas:

El presente documento de calidad del agua hace referencia a las muestras analizadas en las fechas indicadas

Los parámetros cloro residual y pH fueron medidos en campo por el contratista

AGUAS REGIONALES EPM S.A E.S.P
Calle 97 A No.104-13 Barrio el Humedal 8286655

CALIDAD DEL AGUA POTABLE SUMINISTRADA

CORREGIMIENTO DE SUCRE - OLAYA

Agua de Red de Distribución. Valores de referencia según Decreto 1575, resolución 2115 de 2007
IRCA Máximo permisible 5,00
IRCA:___0.0__Nivel de Riesgo por IRCA: Sin riesgo

Muestreo:

Desde: 1/05/2025 Hasta: 31/05/2025

Parámetros	Unidades	Número de muestras	Máximo	Mínimo	Promedio	Valor de referencia
ANÁLISIS FISICOQUÍMICOS						
Cloro residual, Cl_2	mg/L	3	2	1,5	1,73	0.3 a 2.0
Color	UC	3	5,0	2,00	3,33	Máx. 15
Turbiedad	UNT	3	0,75	0,50	0,60	Máx. 2
pH	Unidades pH	3	8,40	8,30	8,37	6.5 a 9.0
ANÁLISIS MICROBIOLÓGICOS						
			Contaminadas		**Valor de referencia**	
Coliformes totales	mic-org/100mL	3	0		0 mic-org/100mL	
Escherichia coli	mic-org/100mL	3	0		0 mic-org/100mL	

Notas:

El presente documento de calidad del agua hace referencia a las muestras analizadas en las fechas indicadas
Los parámetros cloro residual y pH fueron medidos en campo por el contratista

AGUAS REGIONALES EPM S.A E.S.P
Calle 97 A No.104-13 Barrio el Humedal 8286655

CALIDAD DEL AGUA POTABLE SUMINISTRADA

MUNICIPIO DE APARTADÓ

Agua de Red de Distribución. Valores de referencia según Decreto 1575, resolución 2115 de 2007
IRCA Máximo permisible 5,00
IRCA: 0.0 Nivel de Riesgo por IRCA: Sin riesgo

Muestreo:

Desde: 1/05/2025 Hasta: 31/05/2025

Parámetros	Unidades	Número de muestras	Máximo	Mínimo	Promedio	Valor de referencia
ANÁLISIS FISICOQUÍMICOS						
Alcalinidad, $CaCO_3$	mg/L	8	145,06	28,63	104,98	Máx. 200
Cloro residual, Cl_2	mg/L	93	1,95	0,52	1,51	0.3 a 2.0
Cloruros, Cl^-	mg/L	8	22,16	9,16	13,89	Máx. 250
Color	UC	62	4,44	3,00	3,08	Máx. 15
Dureza total, $CaCO_3$	mg/L	8	284,98	106,06	157,82	Máx. 300
Nitratos, NO_3^-	mg/L	8	3,32	1,15	1,97	Máx.10
Nitritos, NO_2^-	mg/L	8	0,010	0,010	0,010	Máx. 0.1
Sulfatos, SO_4^-	mg/L	8	34,4	10,52	27,11	Máx.250
Turbiedad	UNT	62	0,86	0,03	0,26	Máx. 2
pH	Unidades pH	62	8,24	7,05	7,97	6.5 a 9.0
ANÁLISIS METALES						
Aluminio, Al	mg/L	6	0,05	0,05	0,05	Máx. 0.2
Hierro total, Fe	mg/L	8	0,10	0,10	0,10	Máx. 0.3
ANÁLISIS MICROBIOLÓGICOS						
			Contaminadas		**Valor de referencia**	
Coliformes totales	mic-org/100mL	93	0		0 mic-org/100mL	
Escherichia coli	mic-org/100mL	93	0		0 mic-org/100mL	

Notas:
El presente documento de calidad del agua hace referencia a las muestras analizadas en las fechas indicadas
Los parámetros cloro residual y pH fueron medidos en campo por el contratista

AGUAS REGIONALES EPM S.A E.S.P
Calle 97 A No.104-13 Barrio el Humedal 8286655

CALIDAD DEL AGUA POTABLE SUMINISTRADA

MUNICIPIO DE TURBO

Agua de Red de Distribución. Valores de referencia según Decreto 1575, resolución 2115 de 2007
IRCA Máximo permisible 5,00
IRCA: 0.58 Nivel de Riesgo por IRCA: Sin riesgo

Muestreo:

Desde: 1/05/2025 Hasta: 31/05/2025

Parámetros	Unidades	Número de muestras	Máximo	Mínimo	Promedio	Valor de referencia
ANÁLISIS FISICOQUÍMICOS						
Alcalinidad, $CaCO_3$	mg/L	2	203,98	122,67	163,33	Máx. 200
Cloro residual, Cl_2	mg/L	35	1,92	0,50	1,44	0.3 a 2.0
Cloruros, Cl^-	mg/L	2	67,34	58,76	63,05	Máx. 250
Color	UC	28	14,78	4,15	10,30	Máx. 15
Dureza total, $CaCO_3$	mg/L	2	257,3	154,31	205,81	Máx. 300
Nitratos, NO_3^-	mg/L	2	2,34	1,77	2,06	Máx.10
Nitritos, NO_2^-	mg/L	2	0,01	0,01	0,01	Máx. 0.1
Sulfatos, SO_4^-	mg/L	2	138,74	129	133,87	Máx.250
Turbiedad	UNT	28	1,75	0,04	0,84	Máx. 2
pH	Unidades pH	28	8,38	7,89	8,14	6.5 a 9.0
ANÁLISIS METALES						
Aluminio, Al	mg/L	2	0,05	0,05	0,05	Máx. 0.2
Hierro total, Fe	mg/L	2	0,10	0,10	0,10	Máx. 0.3
ANÁLISIS MICROBIOLÓGICOS						
			Contaminadas		**Valor de referencia**	
Coliformes totales	mic-org/100mL	34	1		0 mic-org/100mL	
Escherichia coli	mic-org/100mL	34	0		0 mic-org/100mL	

Notas:
El presente documento de calidad del agua hace referencia a las muestras analizadas en las fechas indicadas
Los parámetros cloro residual y pH fueron medidos en campo por el contratista

AGUAS REGIONALES EPM S.A E.S.P
Calle 97 A No.104-13 Barrio el Humedal 8286655

CALIDAD DEL AGUA POTABLE SUMINISTRADA

MUNICIPIO DE CHIGORODÓ

Agua de Red de Distribución. Valores de referencia según Decreto 1575, resolución 2115 de 2007
IRCA Máximo permisible 5,00
IRCA: 0.45 Nivel de Riesgo por IRCA: Sin riesgo

Muestreo:

Desde: 1/05/2025 Hasta: 31/05/2025

Parámetros	Unidades	Número de muestras	Máximo	Mínimo	Promedio	Valor de referencia
ANÁLISIS FISICOQUÍMICOS						
Alcalinidad, $CaCO_3$	mg/L	2	104,54	51,89	78,22	Máx. 200
Cloro residual, Cl_2	mg/L	43	1,68	0,40	1,14	0.3 a 2.0
Cloruros, Cl^-	mg/L	2	13,68	9,86	11,77	Máx. 250
Color	UC	31	10,97	3,00	4,25	Máx. 15
Dureza total, $CaCO_3$	mg/L	2	96,02	74,97	85,5	Máx. 300
Nitratos, NO_3^-	mg/L	2	1,99	1,10	1,55	Máx.10
Nitritos, NO_2^-	mg/L	2	0,01	0,01	0,01	Máx. 0.1
Sulfatos, SO_4^-	mg/L	2	10	10	10	Máx.250
Turbiedad	UNT	31	1,55	0,08	0,62	Máx. 2
pH	Unidades pH	31	8,34	7,68	7,98	6.5 a 9.0
ANÁLISIS METALES						
Aluminio, Al	mg/L	2	0,05	0,05	0,05	Máx. 0.2
Hierro total, Fe	mg/L	2	0,10	0,10	0,10	Máx. 0.3
ANÁLISIS MICROBIOLÓGICOS						
			Contaminadas		**Valor de referencia**	
Coliformes totales	mic-org/100mL	38	1		0 mic-org/100mL	
Escherichia coli	mic-org/100mL	38	0		0 mic-org/100mL	

Notas:
El presente documento de calidad del agua hace referencia a las muestras analizadas en las fechas indicadas
Los parámetros cloro residual y pH fueron medidos en campo por el contratista

AGUAS REGIONALES EPM S.A E.S.P
Calle 97 A No.104-13 Barrio el Humedal 8286655

CALIDAD DEL AGUA POTABLE SUMINISTRADA

MUNICIPIO DE CAREPA

Agua de Red de Distribución. Valores de referencia según Decreto 1575, resolución 2115 de 2007
IRCA Máximo permisible 5,00
IRCA: 0.0 Nivel de Riesgo por IRCA: Sin riesgo

Muestreo:

Desde: 1/05/2025 Hasta: 31/05/2025

Parámetros	Unidades	Número de muestras	Máximo	Mínimo	Promedio	Valor de referencia
ANÁLISIS FISICOQUÍMICOS						
Alcalinidad, $CaCO_3$	mg/L	2	89,28	88,33	88,81	Máx. 200
Cloro residual, Cl_2	mg/L	37	1,76	0,8	1,26	0.3 a 2.0
Cloruros, Cl^-	mg/L	2	4,54	3,38	3,96	Máx. 250
Color	UC	31	4,22	3	3,13	Máx. 15
Dureza total, $CaCO_3$	mg/L	2	107,6	93,83	100,72	Máx. 300
Nitratos, NO_3^-	mg/L	2	2,21	1,72	1,97	Máx.10
Nitritos, NO_2^-	mg/L	2	0,01	0,01	0,01	Máx. 0.1
Sulfatos, SO_4^-	mg/L	2	23	10	16,5	Máx.250
Turbiedad	UNT	31	1,78	0,05	0,42	Máx. 2
pH	Unidades pH	31	8,2	7,59	7,83	6.5 a 9.0
ANÁLISIS METALES						
Aluminio, Al	mg/L	2	0,05	0,05	0,05	Máx. 0.2
Hierro total, Fe	mg/L	2	0,10	0,10	0,10	Máx. 0.3
ANÁLISIS MICROBIOLÓGICOS						
			Contaminadas		**Valor de referencia**	
Coliformes totales	mic-org/100mL	36	0		0 mic-org/100mL	
Escherichia coli	mic-org/100mL	36	0		0 mic-org/100mL	

Notas:
El presente documento de calidad del agua hace referencia a las muestras analizadas en las fechas indicadas
Los parámetros cloro residual y pH fueron medidos en campo por el contratista

AGUAS REGIONALES EPM S.A E.S.P
Calle 97 A No.104-13 Barrio el Humedal 8286655

CALIDAD DEL AGUA POTABLE SUMINISTRADA

MUNICIPIO DE MUTATÁ

Agua de Red de Distribución. Valores de referencia según Decreto 1575, resolución 2115 de 2007
IRCA Máximo permisible 5,00
IRCA:__0.0__Nivel de Riesgo por IRCA: Sin riesgo

Muestreo:

Desde: 1/05/2025 Hasta: 31/05/2025

Parámetros	Unidades	Número de muestras	Máximo	Mínimo	Promedio	Valor de referencia
ANÁLISIS FISICOQUÍMICOS						
Alcalinidad, $CaCO_3$	mg/L	1	27,38	27,38	27,38	Máx. 200
Cloro residual, Cl_2	mg/L	3	1,40	1,20	1,30	0.3 a 2.0
Cloruros, Cl^-	mg/L	1	3,43	3,43	3,43	Máx. 250
Color	UC	3	3	3	3	Máx. 15
Dureza total, $CaCO_3$	mg/L	1	55,62	55,62	55,62	Máx. 300
Nitratos, NO_3^-	mg/L	1	0,53	0,53	0,53	Máx.10
Nitritos, NO_2^-	mg/L	1	0,01	0,01	0,01	Máx. 0.1
Sulfatos, SO_4^-	mg/L	1	10	10	10	Máx.250
Turbiedad	UNT	3	0,80	0,36	0,54	Máx. 2
pH	Unidades pH	3	7,52	7,14	7,35	6.5 a 9.0
ANÁLISIS METALES						
Aluminio, Al	mg/L	1	0,11	0,11	0,11	Máx. 0.2
Hierro total, Fe	mg/L	1	0,10	0,10	0,10	Máx. 0.3
ANÁLISIS MICROBIOLÓGICOS						
			Contaminadas		**Valor de referencia**	
Coliformes totales	mic-org/100mL	3	0		0 mic-org/100mL	
Escherichia coli	mic-org/100mL	3	0		0 mic-org/100mL	

Notas:

El presente documento de calidad del agua hace referencia a las muestras analizadas en las fechas indicadas
Los parámetros cloro residual y pH fueron medidos en campo por el contratista

AGUAS REGIONALES EPM S.A E.S.P
Calle 97 A No.104-13 Barrio el Humedal 8286655

CALIDAD DEL AGUA POTABLE SUMINISTRADA

MUNICIPIO NUEVO BELÉN DE BAJIRÁ

Agua de Red de Distribución. Valores de referencia según Decreto 1575, resolución 2115 de 2007
IRCA Máximo permisible 5,00
IRCA: 0.0 Nivel de Riesgo por IRCA: Sin riesgo

Muestreo:

Desde: 1/05/2025 Hasta: 31/05/2025

Parámetros	Unidades	Número de muestras	Máximo	Mínimo	Promedio	Valor de referencia
ANÁLISIS FISICOQUÍMICOS						
Alcalinidad, $CaCO_3$	mg/L	1	63,65	63,65	63,65	Máx. 200
Cloro residual, Cl_2	mg/L	3	1,60	1,30	1,40	0.3 a 2.0
Cloruros, Cl^-	mg/L	1	5,17	5,17	5,17	Máx. 250
Color	UC	3	3,27	3	3,1	Máx. 15
Dureza total, $CaCO_3$	mg/L	1	57	57	57,00	Máx. 300
Nitratos, NO_3^-	mg/L	1	1,55	1,55	1,55	Máx.10
Nitritos, NO_2^-	mg/L	1	0,01	0,01	0,01	Máx. 0.1
Sulfatos, SO_4^-	mg/L	1	10	10	10	Máx.250
Turbiedad	UNT	3	0,85	0,33	0,60	Máx. 2
pH	Unidades pH	3	6,89	6,73	6,80	6.5 a 9.0
ANÁLISIS METALES						
Aluminio, Al	mg/L	1	0,05	0,05	0,05	Máx. 0.2
Hierro total, Fe	mg/L	1	0,10	0,10	0,10	Máx. 0.3
ANÁLISIS MICROBIOLÓGICOS						
			Contaminadas		**Valor de referencia**	
Coliformes totales	mic-org/100mL	3	0		0 mic-org/100mL	
Escherichia coli	mic-org/100mL	3	0		0 mic-org/100mL	

Notas:

El presente documento de calidad del agua hace referencia a las muestras analizadas en las fechas indicadas
Los parámetros cloro residual y pH fueron medidos en campo por el contratista

AGUAS REGIONALES EPM S.A E.S.P
Calle 97 A No.104-13 Barrio el Humedal 8286655

CALIDAD DEL AGUA POTABLE SUMINISTRADA

CORREGIMIENTO EL REPOSO - APARTADÓ

Agua de Red de Distribución. Valores de referencia según Decreto 1575, resolución 2115 de 2007
IRCA Máximo permisible 5,00
IRCA: 0.0 Nivel de Riesgo por IRCA: Sin riesgo

Muestreo:

Desde: 1/05/2025 Hasta: 31/05/2025

Parámetros	Unidades	Número de muestras	Máximo	Mínimo	Promedio	Valor de referencia
ANÁLISIS FISICOQUÍMICOS						
Alcalinidad, $CaCO_3$	mg/L	1	21,14	21,14	21,14	Máx. 200
Cloro residual, Cl_2	mg/L	3	1,85	1,49	1,62	0.3 a 2.0
Cloruros, Cl^-	mg/L	1	16,52	16,52	16,52	Máx. 250
Color	UC	3	3	3	3	Máx. 15
Dureza total, $CaCO_3$	mg/L	1	77,72	77,72	77,72	Máx. 300
Nitratos, NO_3^-	mg/L	1	6,11	6,11	6,11	Máx.10
Nitritos, NO_2^-	mg/L	1	0,01	0,01	0,01	Máx. 0.1
Sulfatos, SO_4^-	mg/L	1	10	10	10	Máx.250
Turbiedad	UNT	3	0,11	0,02	0,08	Máx. 2
pH	Unidades pH	3	7,88	7,79	7,80	6.5 a 9.0
ANÁLISIS METALES						
Aluminio, Al	mg/L	1	0,05	0,05	0,05	Máx. 0.2
Hierro total, Fe	mg/L	1	0,10	0,10	0,10	Máx. 0.3
ANÁLISIS MICROBIOLÓGICOS						
			Contaminadas		**Valor de referencia**	
Coliformes totales	mic-org/100mL	3	0		0 mic-org/100mL	
Escherichia coli	mic-org/100mL	3	0		0 mic-org/100mL	

Notas:

El presente documento de calidad del agua hace referencia a las muestras analizadas en las fechas indicadas
Los parámetros cloro residual y pH fueron medidos en campo por el contratista