

ACLARACIONES N° 1

INVITACIÓN A COTIZAR No. 2013-0700

“La Fundación EPM está interesada en contratar el suministro e instalación de muebles en madera y vidrieras para los programas de la Fundación EPM.”

A continuación se presentan las inquietudes y observaciones recibidas y sus aclaraciones:

| INQUIETUD | RESPUESTA |
|---|---|
| <p>ITEM 1: Para este ítem, se solicita que el cuerpo del estante sea en madera de 30 mm de espesor y que debe ir pintada en color verde, teniendo en cuenta las dimensiones, configuración y acabados, se puede cotizar este elemento en madera MDF de 30 mm, y el recubrimiento se puede realizar con vinilo o pintura de poliuretano? los entrepaños pueden ser metálicos, debidamente grafados y doblados con recubrimiento con pintura en polvo de aplicación electrostática.</p> | <p>Los exhibidores pueden ser en terminación de madera MDF, también los entrepaños pueden ser metálicos siempre y cuando se asemejen el diseño que se contempló en madera como lo muestra el diseño.</p> |
| <p>ITEM 2: la primera imagen presentada en la página 6 de la invitación, no correspondería al mueble, (dimensiones, colores y divisores en madera), de acuerdo a la descripción técnica, este sería con una forma similar al ítem 1, solo que giratoria y de 180 cm de alto, el eje central se puede cubrir con una caja de 6 cm en todo su largo, igualmente favor aclarar el diámetro del eje ya que 1/8 son 3 mm, lo ideal por el tamaño y peso es un tubo de mínimo 1" calibre 16 con los herrajes adecuados que permita el giro silencioso (rodamientos) los entrepaños de este mueble pueden ser en lámina metálica? si es así en pintura en polvo el tono madera es muy escaso y costoso</p> | <p>Tienen relación los dos exhibidores pero para el ítem 1 debe ser fijo, para el ítem 2 es giratorio, las medidas en altura de 180 cm porque es para adultos, el eje central si debe ser de 1" calibre 16 con los herrajes para que permitan que este sea giratorio. También los entrepaños de este, pueden ser metálicos en la misma pintura en polvo electrostática. El color debe ser caoba o similar para no entorpecer el diseño actual de la Biblioteca Epm.</p> |
| <p>ITEM 3 e ITEM 4 como se puede entender se trata de una ventana con marco en aluminio, esta requiere alguna división ya que 117 y 175 cm de alto es un vidrio muy grande, como se ubicarían los libros, requiere algún soporte o entrepaños, las dimensiones indicadas son las del vano a instalar?</p> | <p>La superficie en la cual se van a instalar las ventanas es un marco que contienen esas medidas, solo se requieren para brindar seguridad a los elementos que se van a guardar allí. Los entrepaños ya están instalados.</p> |

Atentamente,

Fundación Epm
15 de Noviembre de 2013